




WPUSZ DESZCZOWY ULICZNY Z PROSTOKĄTNĄ KONSTRUKCJĄ KORPUSU KRATKI ECIEKOWEJ  
 TYP WUp-II-A wg. KB 4-3.3.10(3)



- 1 - ŻELIWNY RUSZT WPUSTU UCHYLNY ZATRZASKOWY
- 2 - ŻELIWNY KORPUS WPUSTU
- 3 - ŻELBETOWY PIERŚCIEN ODCIĄŻAJĄCY DN1000/700mm
- 4 - KRĄG BETONOWY PEŁNY
- 5 - KRĄG ŻELBETOWY Z DNEM PEŁNYM MONOLITYCZNY (OSADNIK H=0,95m)
- 6 - PŁYTA NASTUJDZIENNA ŻELBETOWA DN1000/500mm
- 7 - PRZEJŚCIE SZCZELNE TULEJOWE

UWAGA:

Odległość pomiędzy pierścieniem odciążającym, a kregiem wpustów deszczowych musi się wahać w przedziale od 5 do 8 cm. – zgodnie z wymogami eksploatatora sieci kanalizacji deszczowej. Wtęczenia rur należy wykonać jako otwory prefabrykowane w studzienkach wpustów deszczowych z uszczelką oraz należy stosować wpusty deszczowe z prefabrykowaną dennią.

INWESTYCJA:		"Kozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płonna, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie o dt. 8,0 km"	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 <p> <b>DROMACC</b> Maciej Bidłoszewski          ul. Goworowska 31A/5          07-410 Ostrołęka          NIP: 758-210-07-65          REGON: 146110936          tel. +48 696 013 771          fax. (61) 843 42 17       </p>	
INWESTOR:		<p> <b>Starosta Powiatu Elbląskiego</b>          ul. Sopotów 14A,          82-300 Elbląg       </p> <p> <b>Zamawiający:</b> </p>	
		<p> <b>Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu</b>          2/5 w Postęgu          ul. Dworcowa 6          14-400 Postępek       </p>	
PROJEKTANT SIECI SANITARNYCH:		imię i nazwisko: Inż. Grzegorz Gorczyński	nr uprawnień: MAZ/0195/PWOS/06
RYSUNEK: Schemat wpustu ulicznego Ø500mm		nr: 5	
DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
08.2017	b/s	PW	G