

DM.252.13.2019

Pasłek, 11.06.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „*Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1159N w miejscowości Dąbkowo*”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informujemy i wyjaśniamy:

Pytanie 1

W przedmiarze występuje pozycja „Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. średniej 15cm, skała lita 0/31,5”. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania na warstwę wyrównawczą kruszywo łamane C90/3 pochodzące z przekruszenia materiałów polodowcowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego materiału.

DYREKTOR
mgr Józef Mitojcin

