

Pasłek dnia 18.06.2020

DM.252.17.2020

## WSZYSCY WYKONAWCY

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego – Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy**”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) informujemy i wyjaśniamy:

### Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji z arkuszy blach falistych łączonych za pomocą śrub, posiadających inne dokumenty dopuszczające do stosowania niż wymienione w SST D-03.01.02 „Przepusty stalowe z blachy falistej” - AT/2012-02-2668/1?

### Odpowiedź:

Do wykonania konstrukcji należy zastosować materiał określony w dokumentacji projektowej i SST.

### Pytanie nr 2

Czy wszystkie obiekty mogą być realizowane równolegle? Jeśli tak, to spowoduje to brak dojazdu do posesji pomiędzy obiektami. Realizacja robót w sposób zapewniający dojazd, tzn. rozpoczęcie kolejnego obiektu po wykonaniu poprzedniego znacząco wydłuża czas realizacji i koszty.

### Odpowiedź:

Ze względu na konieczność zachowania dojazdu do posesji wykonawca powinien w swojej kalkulacji uwzględnić realizację zadania w dwóch etapach. W pierwszym można zamknąć obiekty położone w km 8+504 oraz 9+483. Po przebudowie tych obiektów i uruchomieniu przejazdu można zamknąć most położony w km 9+093.

### Pytanie nr 3

Przy przyczółku jednego z obiektów rośnie duże drzewo. Czy zamawiający posiada zgodę na jego wycięcie?. Czy koszt wycięcia należy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien w kalkulacji ceny uwzględnić koszt usunięcia karpy.

**Pytanie nr 4**

Zgodnie z SST oraz przedmiarami robót na obiektach mostowych w km 9+093 i w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N należy wykonać ścianki szczelne tracone. Czy Zamawiający dopuści wbicie ścianek szczelnych przy użyciu wibromłotu (metodą wibracyjną).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wbicie ścianek szczelnych metodą wibracyjną.

**DYREKTOR**  
**mgr Józef Zamojca**



Otrzymują

1. Adresat
2. a/a