

Pasłek dnia 06.08.2020

DM.252.19.2020

## WSZYSCY WYKONAWCY

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego – Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 – Fiszewo**”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) informujemy i wyjaśniamy:

### Pytanie nr 1.

Pkt. III opis przedmiotu zamówienia w SIWZ i ogłoszeniu jest „nawierzchnia z mieszanki SMA 11 KR 3 – warstwa ścieralna – gr. 6 cm” natomiast w SST, przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym nawierzchnia z mieszanki SMA 16 JENA – warstwa ścieralna. Proszę o sprawdzenie jaką mieszankę należy zastosować do ułożenia warstwy ścieralnej SMA 11 czy SMA 16 JENA?

### Odpowiedź:

Do ułożenia warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę SMA 16 JENA.

DYREKTOR  
mgr Józef Zamojcin



Otrzymują

1. Adresat
2. a/a