



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH  
W PASŁĘKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - Sp. z o.o.**

ul. Wojska Polskiego 35c  
tel/fax: /055/-649-40-62 (63)  
Zarejestrowana  
pod nr KRS 0000105752  
w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

14-400 Pasłęk  
e-mail: [firma@puwk.pl](mailto:firma@puwk.pl)  
Kapitał zakładowy:  
370 500 zł  
REGON 170961101

woj. warmińsko-mazurskie  
[www.puwk.pl](http://www.puwk.pl)  
Nr rachunku bankowego:  
32102017520000020200706903  
NIP 578- 27 – 46 – 620

Pasłęk, dnia 19.11.2018 r.

Dział eksploatacji  
sieci i urządzeń wod. - kan.

Nasz znak:

L.dz.D / Dte/ *JS* /2018

TRASA

Mirosław Klotzke  
ul. Łąkowa 6, Rotmanka  
83-010 Straszyn

**Uzgodnienia nr 029/11/2018**

**Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego - Remont nawierzchni chodników drogi powiatowej nr 2168 N ul. Drzymały w Pasłęku.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.10.2018 r. dotyczący wydania uzgodnień projektu j.w. Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp. z o.o. informuje, że **uzgadnia ww. projekt z następującymi uwagami:**

Ze względu na zły stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej biegnących bezpośrednio pod chodnikiem zaleca się wymianę obu rurociągów.

Jednocześnie zobowiązujemy wykonawcę / inwestora do przestrzegania następujących zasad podczas realizacji ww. inwestycji:

1. Prace ziemne należy wykonywać z należytą starannością i dokładnością aby nie uszkodzić podziemnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i infrastruktury towarzyszącej (zasuwy, hydranty, studnie itp.);
2. Zabrania się postoju ciężkich maszyn budowlanych i składowania materiałów bezpośrednio nad siecią wodociągową i kanalizacyjną;
3. Ograniczyć stosowanie maszyn i urządzeń wibracyjnych bezpośrednio w sąsiedztwie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
4. Należy powiadomić PUW - K o planowanym terminie odbioru technicznego dokonywanym w niezasypanym wykopie z trzydniowym wyprzedzeniem;
5. Wszelkiego rodzaju nieinwentaryzowane uzbrojenie terenu odkryte podczas prowadzenia prac ziemnych należy zgłosić do Przedsiębiorstwa;
6. W razie jakichkolwiek awarii i uszkodzeń infrastruktury wodociągowej należy bezzwłocznie powiadomić PUW-K;
7. Odkrycie nieinwentaryzowanych rurociągów należy zgłosić do PUW-K;
8. Wszystkie odkryte sieci uzbrojenia terenu należy traktować jako rurociągi pod ciśnieniem.

„serwisant działu eksploatacji  
sieci i urządzeń wod. - kan.”  
*Krzysztof Łabuński*

Załączniki:

1. Uzgodniony projekt budowlano - wykonawczy - Remont nawierzchni chodników drogi powiatowej nr. 2168 N ul. Drzymały w Pasłęku.