

DM.252.1.2017

Pasłęk, dnia 01.02.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161N Granica powiatu – Dobry – Krykajny (DW513)

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, jako Zamawiający informuje, że Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm.) zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie.

Projektant w rozdziale D-04.04.02. Specyfikacji Technicznych wskazał, że:
„Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego pochodzącego ze skały litej.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający do wykonania całego zakresu podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie (pozycje przedmiaru: 50 - chodniki, 51 – zjazdy i zatoki postojowe, 52 - poszerzenia, 53 – jezdnia główna) wymaga zastosowania kruszywa łamanego, uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego pochodzącego ze skały litej”.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną materiałem do wykonania całego zakresu podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie (pozycje przedmiaru: 50 - chodniki, 51 – zjazdy i zatoki postojowe, 52 - poszerzenia, 53 – jezdnia główna) wymaga zastosowania kruszywa łamanego, uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego pochodzącego ze skały litej.

Z upoważnienia Dyrektora

Stanisław Piłczchała
Kierownik
Sekcji Dróg i Mostów