

DM.252.6.2016

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509” – Nr zamówienia: DM.252.6.2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, jako Zamawiający informuje, że Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

#### Pytanie.

*Projekt wykonawczy przewiduje po ułożeniu w-w bitumicznych, wykonanie również poboczy z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. W dołączonym kosztorysie ofertowym nie występuje ta pozycja. Czy jest to błąd, i powinna ta pozycja znaleźć się w wycenie? Chcielibyśmy zaznaczyć, że po ułożeniu wszystkich w-w bitumicznych wystąpi podłużny uskok, niebezpieczny dla mijających się pojazdów (jezdni docelowo 4,5 m szerokości). W trakcie użytkowania drogi bez wykonania poboczy będzie dochodziło do obtamywania się krawędzi jezdni, na co Wykonawca nie będzie miał wpływu i przedstawiona gwarancja nie może obejmować tych elementów. Proszę o odniesienie się do przedstawionej kwestii.*

#### Odpowiedź.

Zamawiający ponownie informuje i wyjaśnia, że w zakres robót **nie będzie wchodziło wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie** ujętych w dokumentacji. Zakres rzeczowy obowiązujących robót należy wycenić zgodnie z załączonym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym i przedmiarem. Wspomniane pobocza Zamawiający wykona we własnym zakresie.

D Y R E K T O R  
mgr Tadeusz Przyborski